

Proces Verbal

încheiat astăzi 07-08-2012

Anteș data de 07-08-2012 la sediul
Comunei Traian s-au întâlnit reprezentanții
Comunei Traian d. GHEROGHELICĂ SORIN-
PÎNTOI, MOISĂ DANU - OFELIA - MIȘCINĂ, și
reprezentanții proiectantului SC. IDARACON
SRL BACĂU d. MARGHEA LIVIU și d. mo
TODAY LUCIA, reprezentanții constructorului
S.C. GERROCON IAFI, d. MIHĂILESCU VIȘTEA
și d. CRĂNGĂ LOANU, reprezentanții ADIB
BACĂU d. ONICA și reprezentanții
CRAB BACĂU d. HURONIS.

S-a pus în discuție problema funcționării
rîntului de elemente ce are în componență
realizat prin programul FADR, m. 322,
Această întâlnire a avut loc datorită
faptului că rîntul construit nu
funcționează la parametri normali, nu
are pierdere și nici apă pe unele conducte

Pentru a se realiza lucrările de remediere a sistemului s-a luat în discuție realizarea unei verificări a perimnii pe unele conducte la redișta din nord și reprezentativ E-ON reprezintă dl. Baltaru Ionel și dl. Tamas Damian.

Dl. Iunior spune că vinea s-a închis toate apa pe Traian, pentru a se verifica dacă ajunge apa la Zepolia, dar mica apă nu a ajuns apa la Zepolia.

Dl. Hryhis spune că extinderea de apă nu a fost proiectată, astfel încât conductele să fie amplasate telescopic, adică de la moare la mij. Din cauza că extinderea a fost făcută pe 110 φ mobil și așa nu s-a putut, se întâmplă fenomenul de „feară spartă”.

Incidentul spune că această conductă de 110 e foarte impuro pentru a se moare lichiditate.

Reprezentatul constructorului spune că s-a verificat perimnii la punctul de revedere a extinderii pe sistemul vechi

(HEDOS/

Reprezentantul dirigintului de șantier dl. Ciampă Ionuț propune să se facă o rețea de verificare a perimetrului de la rezervor cu foraj pe extindere.

Inoventantul propune, verificare perimetrului de la strada D ^(de Colacul) și la drumul motonș.

Dl. Dumășcu spune că nu este apă și trebuie găsite soluții pentru a beneficia cameră de apă.

Dl. de la E-04 spune că nu s-au făcut lucrările trecute într-o ordine și nu s-a realizat efectuarea acestor lucrări, respectiv, marșazi, pichet la SRH, motoare acțiunii în tranșă.

Contractorul spune că lucrările au fost efectuate.

S-au pus de acord ca aceste lucrări să fie preluate pe baza de proces verbal prezentat la 14 din 09-07-2012 contine totul și într-o săptămână să se facă caminul trecut la b.

Al. Nimor spune că la stăru de pompe ale 2 pompe au cedat, nu funcționează.

La stăruile de pompare nu sunt prevăzute conuiri pt. pietre.

Al. Nimor spune că este apă la căminul de apometre.

Al. Hughes spune că ar putea apărea infiltrații la căminul de apometre.

Al. Nimor spune că ar trebui refăcute podurile și trotuarele și îngrădirile autostrăzii

Al. Hughes spune că la unele tuburi verificate toate căminele, dar toate căminele sunt acoperite cu balast.

~~Termen~~

Termen = săptămână acortă.

La data de 08-08-2012 constructorul nu de răspuns și prin intermediul defectoarei

Orina Nicolae    

Menționăm la problemele de mai sus și va trimite o adresă patronilor în data de 08.08.2012 cu termenul de rezolvare
Ing. I. Chirilășcu M. J. J.