



## **Proces-Verbal Incheiat astazi 05.09.2012**

Astazi 05.09.2012 la sediul primariei Traian s-au intalnit reprezentantii comunei Traian, dl primar GherghelUCA Sorin, d-na viceprimar Moraru Dana, din partea proiectantului D-l Balaban Mihai si D-l Margean Liviu, din partea ISC d-l Gradinaru Petrica , dl Rotaru Ion in calitatea de specialist, din parte A.D.I.B. d-l Onica Nicolae, reprezentantul C.R.A.B. d-l Hurghes Ioan si reprezentantii consiliului local.

De la aceasta intalnire au lipsit reprezentantii constructorului S.C. Geprocon, dirigintele de santier d-l Peterca Sebastian, d-na Stoicescu Mihaela, in calitate de specialist acestia au primit invitatii.

D-l primar preia cuvantul si aminteste ca reseaua de apa nu functioneaza, si de la ultima sedinta nu au fost montate cele 2 vane care au fost asumate de constructor.

D-l Hurghes precizeaza faptul ca bazinul de apa a fost curatat si presiunea apei a mai crescut, si sustine ca problema presiunii este din cauza dimensionarii conductelor de apa.

D-l Balaban spune ca presiunea acum la manometru montat pe reseaua noua este de 2,2 Bar si conform diferentelor de nivel trebuia sa fie 4,5 Bar, deoarece diferenta de nivel dinre bazin si drumul DN2F este de 44 metri.

D-l Onica precizeaza faptul ca daca constructorul nu a executat montarea celor 2 vane si a caminului de apometru, propune amendarea acestuia, mai ales prin prisma faptului ca nu a participat la aceasta intalnire.

D-l Primar aminteste faptul ca la punerea in functiune a retelei de canalizare in iulie 2012 pompele din SPAU 4 erau pline de mal, acestea au fost curatate de catre constructor, dupa care din cauza pietrelor s-au spart.

Referitor la reseaua de canalizare lucrarile la caminul de apometru de la statia de epurare nu au fost efectuate si se aminteste faptul ca in urma verificarilor retelei de canalizare s-au constatat capace de camine sparte, capace de camine neconforme si pietre in caminele de canalizare.

D-l primar propune amendarea constructorului privind nerezolvarea neregulilor constatate in perioada de exploatare.

Reprezentantul ISC dispune a fi sesizat Inspectoratul de stat in Constructii privind lucrarile efetuate prin trimiterea unei adrese impreuna cu procesele-verbale la terminarea lucrarilor si a proceselor-verbale de la sedintele care au fost intocmite in legatura cu neconformitatile constatate.

Nemaifiind alte subiecte se declara incheiata sedinta, drept pentru care a fost intocmit acest process-verbal

Ghergheluca Sorin - Primar

Moraru Dana - viceprimar

Hurghes Ioan - CRAB

Onica Nicolae - ADIB

Gradinaru Petrica - ISC

Balaban Mihai - proiectant

Margean Liviu - proiectant

Rotaru Ioan - specialist

Fechet Iosif - consilier


Miron Mioara - consilier

Ghenade Ovidiu - consilier

Manila Constantin - consilier

Husanu Gerard - consilier

Bodea Mircea - consilier



Official stamp of Comuna Traian, Romania, with the text "COMUNA TRAIAN ROMANIA" and "Județul Bacău - Comuna Traian". Below the stamp are several handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name in the list on the left.